



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс 280-86-96. E-mail: gumchstro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково

Почтовый адрес: ул. Милицейская, 1 «а», г. Гуково, 347880, E-mail: 8ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 2/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Ростовской области

«Гуковская специальная школа-интернат № 12»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД и ПР по г. Гуково УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области по пожарному
(наименование органа)

надзору № 2 от « 14 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 25 » февраля 2019 г. с 11 час. 10 мин. до 11
час. 40 мин., « 26 » февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., « 06 » марта 2019 г. с 14
час. 15 мин. до 16 час. 15 мин., « 14 » марта 2019 г. с 14 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин., « 19 »
марта 2019 г. с 15 час. 40 мин. до 16 час. 10 мин. проведена проверка старшим инспектором
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гуково УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы
Ситниковым Максимом Сергеевичем, в отношении зданий Гуковской специальной школы-
интернат № 12, расположенной по адресу: г. Гуково, ул. Комсомольская, д. 75

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат № 12» Сейфулиной
Ириной Рифатовной, зам. директора по АХЧ Калашниковой Татьяной Витальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянной потолочной отделки в столярном цехе здания мастерских.	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). п. 21 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	31.08.2019 г.
2	Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки металлических конструкций лестницы в спортивном зале.	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). п. 21 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	31.08.2019 г.
3	К эксплуатации котельной допущены к работе лица, не прошедшие специального обучения и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений.	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений. п/п «а» п. 83 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	31.08.2019 г.
4	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. п. 9 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	31.08.2019 г.

5	Руководителем организации не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматического включения при прекращении электропитания рабочего освещения.	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. п. 43 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	10.06.2020 г.	
---	--	--	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по г. Гуково
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
капитан внутренней службы Ситников М.С.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » марта 2019 г.

С предписанием ознакомлен (а), копию предписания для исполнения получил (а):
Сейфулина Ирина Рифатовна - директор ГКОУ РО «Гуковская специальная
школа-интернат № 12»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)



Российская Федерация
Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области
государственное казенное общеобразовательное учреждение
Ростовской области

«Гуковская специальная школа-интернат № 12»
ГКОУ РО Гуковская школа-интернат № 12
347879, г. Гуково, Ростовская область
ул. Комсомольская, д. 75, тел/факс 8(86361)5-86-94


от 15.04.2019 №
на № _____ от _____

Начальнику
ОНД и ПР по г. Гуково
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ростовской области
капитану внутренней службы
М.С. Ситникову

На Ваше предписание от 19.03.2019 № 2/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности ГКОУ РО Гуковская школа-интернат № 12 сообщает:

1. проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянной потолочной отделки в столярном цехе здания мастерских невозможно по причине наличия старого многослойного покрытия краской, в связи с чем принято решение в срок до 15.06.2019 произвести ремонт потолочного покрытия с демонтажом имеющегося потолка и монтажом потолка из гипсокартона;
2. для проведения огнезащитной обработки металлических конструкций лестницы в спортивном зале 12.04.2019 заключен Договор с ООО «Витязь» на разработку сметы, с последующим выполнением работ по огнезащитной обработке металлической лестницы и определением срока выполнения работ до 15.08.2019;
3. лица, в должностные обязанности которых входит обслуживание автономной котельной на твердом топливе (угле), в срок до 10.07.2019 пройдут специальное обучение с получением квалификационных удостоверений на допуск к работе;
4. в целях обеспечения дежурной смены (в количестве 5 человек) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗ), в срок до 31.05.2019 будет заключен Договор на приобретение и поставку СИЗов в учреждение;
5. для обустройства в учреждении эвакуационного освещения, работающего в круглосуточном режиме, составлен План мероприятий, включающий поэтапность работ – в срок до декабря 2019 года разработка ПСД и определение сметной стоимости, в срок до марта 2020 года, при условии финансирования учреждения их средств областного бюджета, проведение инженерно-технических работ по установке эвакуационного освещения.

Директор



И.Р. Сейфулина



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГКОУ РО «Гуковская специальная
школа-интернат № 12»**

347879, г. Гуково, ул. Комсомольская, д. 75

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Гуково**

ул. Милицейская, 1 «а», г. Гуково, 347880
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

20.03.2019 г. № 36/5-6-12

На № _____ от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 0110-6/2019/4
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 20 » марта 2019 г.
(дата)

г. Гуково
(город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор города Гуково по пожарному надзору капитан внутренней службы Малышев Сергей Сергеевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 0110-6/2019 от 19 марта 2019 года в отношении юридического лица ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат № 12»,

УСТАНОВИЛ:

19 марта 2019 года в 16 час. 00 мин., в здании столярных мастерских, котельной и административном корпусе ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат № 12», расположенного по адресу: г. Гуково, ул. Комсомольская, д. 75 нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянной потолочной отделки в столярном цехе здания мастерских. п. 21 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
2. Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки металлических конструкций лестницы в спортивном зале. п. 21 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
3. К эксплуатации котельной допущены к работе лица, не прошедшие специального обучения и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений. п/п «а» п. 83 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
4. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных

продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. п. 9 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
5. Руководителем организации не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматического включения при прекращении электропитания рабочего освещения. п. 43 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Таким образом, причинами и условиями, способствовавшими совершению указанного административного правонарушения, является недостаточный контроль за выполнением требований пожарной безопасности на объекте со стороны руководства учреждения, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
города Гуково по пожарному надзору
капитан внутренней службы



С.С. Малышев



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс 280-86-96. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково

Почтовый адрес: ул. Милицейская, 1 «а», г. Гуково, 347880, E-mail: 8ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

г. Гуково
(место составления акта)

« 19 » марта 2019 г.
(дата составления акта)

16 ч. 10 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 2

По адресу/адресам: г. Гуково, ул. Комсомольская, д. 75
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 2 от 14.01.2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Гуковская специальная
школа-интернат № 12»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 25 » февраля 2019 г. с 11 час. 10 мин. до 11 час. 40 мин. Продолжительность 30 минут

« 26 » февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

« 06 » марта 2019 г. с 14 час. 15 мин. до 16 час. 15 мин. Продолжительность 2 часа

« 14 » марта 2019 г. с 14 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин. Продолжительность 1 час

« 19 » марта 2019 г. с 15 час. 40 мин. до 16 час. 10 мин. Продолжительность 30 минут

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 7 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Сейфулина И.Р. 19.02.2019 г. 15 час. 25 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: капитан внутренней службы Ситников Максим Сергеевич, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сейфулина Ирина Рифатовна - директор ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат № 12», Калашникова Татьяна Витальевна – зам. директора по АХЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянной потолочной отделки в столярном цехе здания мастерских. п. 21 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). Директор Сейфулина И.Р.

2. Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки металлических конструкций лестницы в спортивном зале. п. 21 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). Директор Сейфулина И.Р.

3. К эксплуатации котельной допущены к работе лица, не прошедшие специального обучения и не получившие соответствующих квалификационных удостоверений. п/п «а» п. 83 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). Директор Сейфулина И.Р.

4. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. п. 9 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). Директор Сейфулина И.Р.

5. Руководителем организации не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматического включения при прекращении электропитания рабочего освещения. п. 43 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). Директор Сейфулина И.Р.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

■ нарушений не выявлено выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 2/1/1 от 19.03.2019 г.; проверочный лист (список контрольных вопросов) приложение № 1 от 19.03.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Сейфулина Ирина Рифатовна - директор ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат № 12»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19»

ВЗ

2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)